



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081805000022

认证委托人: 江苏优尼科工业消防有限公司

地 址: 江苏省高邮市三垛镇消防科技产业园岳王路3号

生 产 者: 江苏优尼科工业消防有限公司

地 址: 江苏省高邮市三垛镇消防科技产业园岳王路3号

生产企业: 江苏优尼科工业消防有限公司

地 址: 江苏省高邮市三垛镇消防科技产业园岳王路3号

产品名称: 水系灭火剂

认证单元: S-6-AB-E500

内含: S-6-AB-E500(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-24: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB17835-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-24: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-21

发(换)证日期: 2020年08月14日 有效期至: 2024年08月20日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201805200

认 证 委 托 人 江苏优尼科工业消防有限公司

产 品 型 号 名 称 S-6-AB-E500/水系灭火剂

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201805200

共 4 页 第 1 页

产品名称	水系灭火剂	型号规格	S-6-AB-E500
认证委托人	江苏优尼科工业消防有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏优尼科工业消防有限公司	生产日期	2018年6月
生产企业	江苏优尼科工业消防有限公司	抽样者	江苏优尼科工业消防有限公司
抽样基数	600L	抽样地点	成品库
样品数量	50kg	抽样日期	2018-06-19
样品状态	完好	受理日期	2018-07-04
检验依据	GB17835-2008, CNCA-C18-03: 2014, CCCF-MHSB-05		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB17835-2008《水系灭火剂》, CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》, CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品》检验, 合格。(以下空白) (检验业务专用章) 签发日期: 2018 年 10 月 12 日		
备注	本栏空白		

批准:



审核:



编制:





国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn201805200

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	凝固点, °C		在特征值 ⁺⁰ ₋₄ °C之间 (5)	-6	合格	特征值: -5
2	抗冻结、融化性		无可见分层和非均相 (5)	无可见分层和非均相	合格	
3	pH 值		6.0~9.5 (5)	7.6	合格	
4	表面张力, mN/m		与特征值的偏差不大于±10% (5)	15.4	合格	特征值: 15.3
5	腐蚀率, mg/(d·dm ²)		Q235 钢片: ≤15.0 LF21 铝片: ≤15.0 (5)	Q235 钢片: 4.2 LF21 铝片: 3.6	合格	
6	毒性		鱼的死亡率不大于 50% (5)	10%	合格	
7	灭 B 类火	橡胶工业用溶剂油	≥55B (1.73m ²) (5)	灭 55B 火成功	合格	
		99%丙酮	≥34B (1.07m ²) (5)	空白	空白	
	灭 A 类火	木垛	≥1A (5)	灭 1A 火成功	合格	

质量
业务

检 验 报 告

No. Gn201805200

共 4 页 第 3 页

认证委托人	江苏优尼科工业消防有限公司		
通信地址	江苏省高邮市三垛镇工业集中区（三垛镇东楼村）		
联系电话	0514-84416119	传真	空白

产品照片：



检 验 报 告

No. Gn201805200

共 4 页 第 4 页

一、铭牌标志

产品名称：水系灭火剂

型号规格：S -6-AB-E500

生产者：江苏优尼科工业消防有限公司

生产企业：江苏优尼科工业消防有限公司

最低使用温度：0℃

灭火等级：1A、55B

二、关键工艺

根据生产投料单将原材料（氟表面活性剂：F1440 生产单位：科慕化学（上海）有限公司；发泡剂：APG；乙二醇丁醚；渗透剂及其他添加剂）用电子称称量完成，投入到搅拌罐中搅拌 3 小时，完成搅拌后静置沉淀，进行检验产品，检验合格的产品进行包装入库。

三、产品特性参数：

1.凝固点：-6 ℃ （ 实测值）

2.表面张力：15.4 mN/m （ 实测值）

一致性检查结论：符合